


Przekrój A-A



- WYKAZ URZĄDZEŃ:**
- 16. Rozdzielacz z rur stalowych $\varnothing 100$ mm,
 - 37. Stacja zmiękczenia wody. sterowanie objętościowe, przepływ=1,8 m³/h,
 - 42. Przeponowe naczynie wzbiornicze 33DD,
 - 45. Istniejący podgrzewacz C.W.U. o pojemności 285 dm³,
 - 46. Pompa ładująca podgrzewacz C.W.U., typ 25-60. H=4,5 m, Q=3,7 m³/h
 - 48. Pompa cyrkulacyjna, typ 25-60. H=2,5 m, Q=2,3 m³/h

Obiekt: Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyznym		Inwestor: Gmina Krościenko Wyzne 38-422 Krościenko Wyzne ul. Południowa 9		
Projektował: mgr inż. Janusz Niezgoda upr. nr ANB.V.7342-74/92	Podpis:	Temat rysunku: Przekrój A-A		
Opracował: mgr inż. Piotr Ziomber	Podpis:	Stadium: Projekt wykonawczy		
Sprawdzał:		Branża: Sanitarna		
Podpis:		Data: marzec 2016 r.	Skala: 1:50	Nr rys.: 3