


UKŁAD TN-C
Ochrona od pora ę :
SZYBKIE WYŁ CZENIE
ZASILANIA



- L**
- Oprawa LED CUDDLE 72W/3500K, II klasa ochronności montowana na wysokości
 - Złącze IZK z wkładką topikową BiWts 4A
 - Słup SAL według zestawienia materiałowego
- Oprawa LED COSMO 96W/3500K
- Oprawa LED MIZAR 48
- Oprawa Karina 1200 LED
- Oprawa ISKRA LED ALFA 36/3500 na słupie SAL-5 kolor C32
- Na wietlacz na ko ciół parafialny LED Professional 80W RGB
- Oprawa chodnikowa do pod wietlenia pomnika Papie a Jana Pawła II

Projektowany kabel doziemny YAKXS 4x35mm2 w r.o. DVK fi 75

Projektowany kabel doziemny YKY 3x2,5mm2 w r.o. DVK fi 75

Rys. 2

	Data opracowania: Maj 2017
Schemat rozwinity budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Krośnice, ul. Południowa, Sportowa	Inwestor: Gmina Krośnice, Wydział ul. Południowa 9 38-422 Krośnice, Wydział Projektował: