**Tabela Nr 1**

**Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego ulicy w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Południowa, Brzozowska (tor 3 i 4)**

| Lp. | Nazwa materiału | Jm. | 1/4/WO | 2/4/WO | 3/4/WO | 4/4/WO | 5/4/WO | 1/3/WO | 2/3/WO | 3/3/WO | 4/3/WO | oświetlenie pomnika Papieża | 5/3/WO | 6/3/WO | 7/3/WO | 8/3/WO | 9/3/WO | L10/3/WO | L11/3/WO | L12/3/WO | L13/3/WO | 14/3/WO | 15/3/WO | 16/3/WO | L17/3/WO | L18/3/WO | L19/3/WO | L20/3/WO | L21/3/WO | L22/3/WO | 23/3/WO | L24/3/WO | L25/3/WO | L26/3/WO | szafa SO-WO wolnostojąca przy ul. Wąskiej | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oprawa LED typu CUDDLE 96 (3500K) z optyką rozsyłu światła typu T3 w kolorze szampańskim C-32 | szt. | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 11 |
| 2. | Oprawa LED typu CUDDLE 72 (3500K) z optyką rozsyłu światła typu T3 w kolorze szampańskim C-32 | szt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 4 |
| 3. | Oprawa LED typu MIZAR 48 (3500K) kolor oprawy C32 | szt. | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
| 4. | Oprawa LED typu KARIN 1200 (3500K) w kolorze C-32 z fundamentem B-0 | szt. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 6 |
| 5. | Oprawa LED typu DROP 36 3500K symetryczna w kolorze szampańskim C-32 | szt. | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 6. | Oprawa LED typu ISKRA 36 (3500K) SP | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 7. | Lampa chodnikowa do podświetlenia pomnika papieża Jana Pawła II | szt. | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 8. | Naświetlacza na kościół parafialny LED Professional 80W RGB wodoodporny | szt. | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 9. | słup aluminiowy SAL-P11 w kolorze C32 z wysięgnikiem pod oparwę DROP LED 36 na wysokości 5,6m (zawieszenie oprawy) zabezpieczony do wys. 35cm elastomerem z gniazdkiem zabudowanym na wysokości 5m do podłączenia ozdób choinkowych (wysokość zawieszenia oprawy CUDDLE - 10m) | kpl | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 10. | słup aluminiowy SAL-P11 w kolorze C32 zabezpieczony do wys. 35cm elastomerem z gniazdkiem zabudowanym na wysokości 5m do podłączenia ozdób choinkowych (wysokość zawieszenia oprawy 10m) | kpl | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 8 |
| 11. | słup aluminiowy SAL-P12 w kolorze C32 zabezpieczony do wysokości 35cm elastomerem z gniazdkiem zabudowanym na wyskości 5m do podłaczenia ozdób choinkowych (wysokość zawieszenia oprawy 10m) | kpl | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 12. | słup aluminiowy SAL DS.-85 w kolorze C32 | kpl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 3 |
| 13. | Słup alumiowy typu SAL-5 anodowany oksydowany kolor C-32 zabezpieczony do wysokości 35cm elastomerem | kpl | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
| 14. | Słup alumiowy typu SAL-DL-10 anodowany oksydowany kolor C-32 | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 15. | Przewód YDY 2x2,5mm2 | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 40 | | 32 | 20 | 31 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 2 | 12 | | 369 |
| 16. | Złącze IZK | kpl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 45 |
| 17. | Bezpiecznik topikowy 4A | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 45 |
| 18. | Tabliczka "WO" metalowa emaliowana+taśma aluminiowa | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 19. | Przewód Lgy 16mm2 żo | m | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 15,5 |
| 20. | Przebudowa istniejącego układu połaczeń w istniejącej szafie SO-WO dostosowując go do nowego układu połaczeń uwzględniając obwód oświetleniowy nr 2 budowany wg innego opracowania wraz z zabudową sterownika ASTmidi 3 kanałowy | kpl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |