


**L**  
Oprawa LED ISKRA AFA 36 5000K, II klasa ochronności lub MIZAR  
Złącze IZK z wkładką topikową BiWts 4A  
Słup SAL wysokość 5m aluminiowy anodowany oksydowany w kolorze C-32 zabezpieczony fabrycznie elastomerem na fundamencie betonowym B-50

 Oprawa LED MIZAR 48/5000K na słupie SAL-5 w kolorze C-32

**UWAGA !!!**  
oprawa LED  
oprawa o temperaturze barwowej światła 5000K  
Projektowany kabel YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>

**Rys. 8**

Schemat rozwinął budowę oświetlenia ulicznego i ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Krośnice - tor 3 kierunku sklepu Groszek ul. Południowa	Data opracowania: Kwiecień 2018
	Inwestor: Gmina Krośnice Wydział ul. Południowa 9
	38-422 Krośnice Wydział Projektował: