

Tabela Nr 2  
Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Krościenko Wyżne zasilanego z istn. szafy SO przy placu zabaw przy ulicy Mostowej i Północnej w kierunku Iskrzyni - tor 4  
Część II

Lp.	Nazwa materiału	Jm.																			Razem
			30/4/WO	31/4/WO	32/4/WO	33/4/WO	34/4/WO	35/4/WO	36/4/WO	37/4/WO	38/4/WO	39/4/WO	40/4/WO	41/4/WO	42/4/WO	43/4/WO	44/4/WO	45/4/WO	46/4/WO	47/4/WO	
1.	Oprawa LED typu Iskra ALFA 36W (4000K) z optyką SP (oprawa w kolorze szampańskim C32)	kpl		1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	11
2.	Oprawa LED typu Iskra 36W (4000K) z optyką SP (oprawa w kolorze szampańskim C32)	kpl											1	1	1	1	1				5
3.	Oprawa LED typu MIZAR 48 (4000K) w kolorze szampańskim (C32)	kpl	1									1									2
4.	Śłup aluminiowy typu SAL-5 anodowany oksydowany kolor C-32 zabezpieczony fabrycznie elastomerem z wysięgnikiem WR-10/1/0,85	kpl											1	1	1	1	1				5
5.	Śłup aluminiowy typu SAL-5 anodowany oksydowany kolor C-32 zabezpieczony fabrycznie elastomerem	kpl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	13
6.	Fundament B-50 + elementy łączne do fundamentu	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
7.	Płaskownik Fe/Zn 25x4mm	m	40		35		38		28		28		33		30		33		33	33	331
8.	Folia niebieska	m	40	25	35	28	38	35	28	30	18	28	33	32	30	30	33	36	33	33	565
9.	Przewód YDY 2x1,5mm2	m	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90
10.	Kabel YAKXS 4x35mm2	m	44	35	39	37	42	39	32	34	31	39	37	36	34	34	37	40	37	37	664
11.	Złącze IZK	kpl		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
12.	Bezpiecznik topikowy 4A	szt.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
13.	Rura DVK fi 75	m	40	25	27	28	38	35	28	30	18	28	33	32	30	30	33	36	33	33	557
14.	Rura DVK fi 50	m	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,5	3	3	3	3	3	3	1,5	51
15.	Tabliczka "WO"+uchwyt	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
16.	Przewód Lgy 16mm2 żo	m	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	5,4
17.	Rura SRS fi 75	m		10	8	6					10	7									41
18.	Rura osłonowa dwudzielna typu PS fi 110	m					1	1	2		2	2						1			9