

Tabela Nr 1
Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Krościenko Wyżne zasilanego z istn. szafy SO przy placu zabaw przy ulicy Mostowej w kierunku sklepu Groszek przy ulicy Północnej

Lp.	Nazwa materiału																												Razem	
		Jm.	4/3/WO	5/3/WO	6/3/WO	7/3/WO	8/3/WO	9/3/WO	10/3/WO	11/3/WO	12/3/WO	13/3/WO	14/3/WO	15/3/WO	16/3/WO	17/3/WO	18/3/WO	19/3/WO	20/3/WO	21/3/WO	22/3/WO	23/3/WO	24/3/WO	25/3/WO	26/3/WO	27/3/WO	28/3/WO	29/3/WO		szafa SO-WO
1.	Oprawa LED typu Iskra ALFA 36W (5000K) z optyką SP (oprawa w kolorze szampańskim C32)	kpl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1		23
2.	Oprawa LED typu MIZAR 48 (5000K) w kolorze szampańskim C32	kpl										1						1							1					3
3.	Słup aluminiowy typu SAL-5 anodowany oksydowany kolor szamański C32 zabezpieczony fabrycznie elastomerem	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		26
4.	Fundament B-50 + elementy złączne do fundamentu	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		26
5.	Płaskownik Fe/Zn 25x4mm	m	52		37			29		32		27		45		37		32		31		34		41		30		32	20	479
6.	Folia niebieska	m	50	32	35	35	27	34	30	32	25	35	43	35	35	32	30	32	29	30	32	39	39	35	28	29	27	38		868
7.	Przewód YDY 2x2,5mm2	m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		156
8.	Kabel YAKXS 4x35mm2	m	54	36	39	39	31	38	34	36	29	39	47	39	39	36	34	36	33	34	36	43	43	39	32	33	36	42		977
9.	Złącze IZK	kpl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		26
10.	Bezpiecznik topikowy 4A	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		26
11.	Rura DVK fi 75	m	50	32	35	35	27	34	30	32	25	35	43	35	35	32	30	32	29	30	32	39	39	35	28	29	27	38		868
12.	Przebudowa szafy oświetleniowej SO wraz z wyposażeniem w sterownik ASTmidi	kpl																										1	1	
13.	Rura DVK fi 50	m	1,5	1,5	3	3	3	3	3	3	3	4,5	3	3	3	1,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,5		73,5
14.	Tabliczka "WO"+uchwyt	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		26
15.	Przewód Lgy 16mm2 żo	m	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		7,8
16.	S303 C10	szt.																											2	2
17.	S303 C6	szt.																											1	1
18.	WTN 00 25A	szt.																											3	3
19.	zegar sterowania ośw. ASTmidi	szt.																											1	1
20.	ograniczniki przepięć B+C 3-faz	kpl																											1	1
21.	przezbrowienie okablowania w SO na 3-fazowe	kpl																											1	1
22.	obudowa 8 polowa	kpl																											2	2
23.	stycznik RIK 40-40 230V RELPOL	szt.																											1	1
24.	Rura SRS fi 75	m										5															8			13
25.	Rura osłonowa dwudzielna typu PS fi 110	m												2							1	1					1			5