



- OZNACZENIA:
- RK - rozdzielnica kotłowni - montaż na wysokości min. 1,5 m od posadzki
  - WGK - wyłącznik główny kotłowni FR-303/40A w czerwonej obudowie p.poż.
  - K - koryto kablowe stalowe ocynkowane (oddzielne koryto dla kabli sygnałowych i prądowych - zasilających)

PROJEKTOWANE INSTALACJE - TN-S  
Szybkie wyłączenie w układzie TN-S

Obiekt: Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym		Inwestor: Gmina Krościenko Wyżne 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9		
Projektował: mgr inż. Krzysztof Nowak upr. nr PDK/0136/PWOE/04	Podpis:	Temat rysunku: Główne trasy kablowe. Rzut kotłowni.		
Opracował:	Podpis:	Stadium: Projekt wykonawczy		
		Branża: Elektryczna		
Sprawdzał:	Podpis:	Data: marzec 2016 r.	Skala: 1:50	Nr rys.: E2