



Identyfikacja obwodu	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Opis	Zasilanie pompy P7	Zasilanie pompy P8	Sterowanie	Zasilanie zawór mieszający Z1	Zasilanie zawór mieszający Z2	Zasilanie zawór mieszający Z3	Zasilanie zawór mieszający Z4	Zasilanie zawór mieszający Z5	Zasilanie zawór mieszający Z6
Typ kabla	OMYżo-3x1,5	OMYżo-3x1,5	-	OMYżo-3x1,5	OMYżo-3x1,5	OMYżo-3x1,5	OMYżo-3x1,5	OMYżo-3x1,5	OMYżo-3x1,5
Obwód - Moc	0,09	0,034	-	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035

Obiekt: Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym		Inwestor: Gmina Krościenko Wyżne 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9	
Projektował: mgr inż. Krzysztof Nowak upr. nr PDK/0136/PWOE/04		Podpis:  Temat rysunku: Rozdzielnia RK. Schemat ideowy.	
Opracował:		Podpis:  Stadium: Projekt wykonawczy	
Sprawdzał:		Branża: Elektryczna	
Data: marzec 2016 r.		Skala: B/S	Nr rys.: E6 ark.3/4