

WGOŚ.IV.271.3.2.2016

Wykonawcy

**Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:
„Remont budynku Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym – remont instalacji”**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **numer ogłoszenia w BZP: 98834 - 2016; data zamieszczenia: 21.04.2016 r.**, wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania jak poniżej:

Pytanie 1.

„Czy Zamawiający podtrzymuje zastosowanie w obiekcie stanowiącym przedmiot przetargu kotłów gazowych konwencjonalnych, bowiem zgodnie z Dyrektywą Unijną od dnia 25.09.2015 r. należy stosować do instalacji c.o. wyłącznie kotły gazowe kondensacyjne do mocy 400 KW”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zastosowanie w ramach przebudowy kotłowni gazowej, zastosowanie kotłów gazowych konwencjonalnych.

WÓJT

mgr inż. J. Omachel