

Tabela Nr 1

Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Kaszatnowa  
zasilanego z istn. słupa L/WO

| Lp. | Nazwa materiału   | Jm.  |               |      |      |      |      |      | Razem |
|-----|---|------|---------------|------|------|------|------|------|-------|
|     |   |      | istn.<br>L/WO | 1/WO | 2/WO | 3/WO | 4/WO | 5/WO |       |
| 1   | Oprawa LED ISKRA ALFA 24W/3500K w kolorze C32 z optyką SP                                     | kpl  |               | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     |
| 2   | Słup aluminiowy typu SAL-5 anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu zabezpieczony elastomerem | kpl  |               | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     |
| 3   | Fundament B-50 + elementy złączne do fundamentu   | szt. |               | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     |
| 4   | Płaskownik Fe/Zn 25x4mm   | m    |               | 38   | 36   | 42   | 42   | 42   | 200   |
| 5   | Folia niebieska   | m    |               | 32   | 31   | 27   | 27   | 29   | 146   |
| 6   | Przewód YDY 2x2,5mm <sup>2</sup>  | m    |               | 6    | 5    | 6    | 5    | 5    | 27    |
| 7   | Kabel YAKXS 4x35mm <sup>2</sup>   | m    |               | 38   | 36   | 42   | 42   | 42   | 200   |
| 8   | Złącze IZK  | kpl  |               | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     |
| 9   | Bezpiecznik topikowy 4A   | szt. |               | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     |
| 10  | Rura DVK fi 75  | m    |               | 32   | 31   | 27   | 27   | 29   | 146   |
| 11  | Rura DVK fi 50  | m    | 1             | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 16    |
| 12  | Tabliczka "WO"+uchwyt   | szt. |               | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5     |
| 13  | Przewód Lgy 16mm <sup>2</sup> żo  | m    |               | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 1,5   |
| 14  | Rura osłonowa SRS fi 75   | m    |               |      |      | 8    | 8    | 6    | 22    |