
Uwaga!!!
Projektowane słupy aluminiowe SAL-6 i SAL-5 na fundamentach betonowych B-50 i oprawami LED ISKRA 36 (3500K) na całej długości projektowany kabel układać w rurach osłonowych typu DVK fi 75 a przekroczenie proj. linią kablową istn. utwardzonych wjazdów wykonać metodą podwiertu zastępując w tych miejscach rury DVK rurami SRS fi 75,
LEGENDA
słup aluminiowy SAL-6 i SAL -5 wraz z oprawą LED ISKRA 36 /3500K
proj. linia kablowa doziemna zasilająca lampy YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej na całej długości
Proj. ZK+1P wraz z przyłączem przez PGE Dystrybucja wg odrębnego opracowania
Projektowana szafa sterowania oświetlenie ulicznym SO-WO
L1/WO
L2/WO
L3/WO
L4/WO
L5/WO
L6/WO
L7/WO
L8/WO
Wójtowska
Północna
OBIEKT
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV, oświetlenia ulicznego kablowego w miejscow. Krościenko Wyżne przy ulicy Wójtowska dz. nr ewid. 1601
INWESTOR
Gmina Krościenko Wyżne
ul.Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne
Rodzaj Opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data opracowania: 07.2020
SKALA 1:500
Projektant:
RYS. NR 1
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500