

Tabela Nr 1

Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Północna zasilanego z istniejącego słupa nr 40/4/WO

Lp.	Nazwa materiału	Jm.						Razem
			L40/4/WO	L40/4/1/WO	L40/4/2/WO	L40/4/3/WO	L40/4/4/WO	
1.	Oprawa LED ISKRA ALFA 36W/3500K w kolorze C32 z optyką SP	kpl		1	1	1	1	4
2.	Słup aluminiowy typu SAL-5 anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu zabezpieczony elastomerem	szt.		1	1	1	1	4
3.	Fundament B-50 + elementy złączne do fundamentu	szt.		1	1	1	1	4
4.	Płaskownik Fe/Zn 25x4mm	m		36		36	36	108
5.	Folia niebieska	m		30	32	30	30	122
6.	Przewód YDY 2x2,5mm2	m		5	5	5	5	20
7.	Kabel YAKXS 4x35mm2	m		36	38	36	36	146
8.	Złącze IZK	kpl		1	1	1	1	4
9.	Bezpiecznik topikowy 4A	szt.		1	1	1	1	4
10.	Rura DVK fi 75	m		30	32	30	30	122
11.	Rura DVK fi 50	m		1	3	3	1	8
12.	Tabliczka "WO"+uchwyt	szt.		1	1	1	1	4
13.	Przewód Lgy 16mm2 żo	m		0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
14.	Rura dwudzielna osłonowa typu PS fi 110	m		1,5				1,5

mgr inż. Jacek Bałucki
 UPRAWNIENIA UDZIELONE
 do projektowania, nadzoru i kierowania robotami
 budowlanymi, bez wyłączeń w specjalnościach:
 instalacyjnej, elektrycznej, instalacji i urządzeń
 elektrycznych i elektroenergetycznych
 Nr upr. POK/0059/PW/OE/14

25

Uwaga!!!!

Projektowane słupy aluminiowe SAL-5 na fundamentach betonowych B-50 i oprawami LED ISKRA 36 (3500K) na całej długości projektowany kabel układać w rurach osłonowych typu DVK fi 75 a przekroczenie proj. linią kablową istn. utwardzonych wjazdów wykonać metodą podwiertu zastępując w tych miejscach rury DVK rurami SRS fi 75, dodatkowo przy skrzyżowaniach z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi osłaniać rurami dwudzielnymi typu PS fi 110 istniejące kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne


LEGENDA



słup aluminiowy SAL-5 wraz z oprawą LED ISKRA 36 /3500K



proj. linia kablowa doziemna zasilająca lampy YAKXS 4x35mm² w rurze osłonowej na całej długości



OBIEKT	Budowa sieci elektroenergetycznej napięcia do 1kV, oświetlenia ulic i kablowego w miejscow. Krościenko przy ulicy Północnej dz. nr ewid.	
INWESTOR	Gmina Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne	
Rodzaj Opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA		
Data opracowania: 07.2020		SKALA 1:500
Projektant: <i>mgr inż. Jacek Bałucki</i> UPRAWNIENIA BUDOWLANE projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr dop. PDK 0009/PWOE/14		RYS. NR 1