

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ (BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ)

Wnioskodawca:

Gmina Krościenko Wyżne 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9

Nazwa i adres inwestycji: **sieć kanalizacji sanitarnej**

Krościenko Wyżne ul. Północna, działki nr ewid. 1958; 1976/2; 1974/6; 1975/9; 1975/5; 2032/1; 2032/3

Na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Krościenko Wyżne (uchwała Nr IX/55/2015 z dnia 23 października 2015r), w odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2021r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością określa warunki techniczne budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzanie ścieków bytowych:

I. Odbiornik ścieków bytowych i warunki przyłączenia:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200PVC będąca własnością Gminy Krościenko Wyżne zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 1958 i oznaczona na załączniku graficznym kolorem zielonym.
 2. Sieć kanalizacyjną zaprojektować z rur Ø200PVC-USN8SDR34.
 3. W obszarze przebiegu projektowanej sieci kanalizacyjnej w pasie komunikacyjnym zastosować przewody kanalizacyjne spełniające wymagania obciążeniowe lub odpowiednio zabezpieczyć.
 4. Sieć kanalizacyjną zaprojektować o zasięgu umożliwiającym wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla każdej z działek objętej wnioskiem oraz zasięgu umożliwiającym jej dalszą rozbudowę.
 5. Na linii przebiegu sieci rozdzielczej oraz w punktach zmiany kierunku przebiegu sieci zaprojektować należy studnie rewizyjne DN400-DN425 z rurą teleskopową i włazem żeliwnym.
 6. Na sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie każdej z działek objętych wnioskiem zaprojektować rozgałęźną studnię rewizyjną DN400- DN425 z rurą teleskopową i włazem żeliwnym umożliwiającą włączenie przyłącza.
 7. W przypadku usytuowania studni rewizyjnych w pasie komunikacyjnym zastosować zwieńczenia studni rewizyjnych typu ciężkiego dostosowane do obciążeń ruchu drogowego.
 8. Włączenie sieci do wskazanej w pkt 1 sieci należy zaprojektować zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków na rzędnej dna przewodu poprzez wybudowanie studni rewizyjnej DN400-DN425 z rurą teleskopową i włazem żeliwnym.
- Skrzyżowania projektowanych przewodów kanalizacji sanitarnej z istniejącymi wodociągami i kanalizacją sanitarną eksploatowanymi przez MPGK Krosno Sp. z o.o. należy zgłosić do Działu Eksploatacji Sieci ZWK.
 - Materiały zastosowane do budowy przewodów kanalizacji sanitarnej muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (znak CE).

Informacje formalno-prawne dla Inwestora:

1. Dla inwestycji przyłączanych do sieci Przedsiębiorstwa należy opracować dokumentację techniczną przygotowaną przez osobę posiadającą **uprawnienia do projektowania urządzeń sanitarnych**. Projekt uzbrojenia kanalizacyjnego sporządzony winien być na aktualnej mapie do celów projektowych wykonanej przez uprawnionego geodetę.

2. Na przejście i trasę projektowanego uzbrojenia przez tereny nie będące własnością Inwestora, należy uprzednio uzyskać pisemną zgodę ich właścicieli, którą dołączyć należy do dokumentacji projektowej.
3. Projekt uzbrojenia kanalizacyjnego w przypadku wystąpienia kolizji z innymi urządzeniami należy uzgodnić z ich właścicielami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Po skompletowaniu dokumentacji projektowej budowę sieci kanalizacyjnej wykonać zgodnie z **art. 30 ustawy – Prawo budowlane, w trybie „zgłoszenia budowy”**. Inwestor wówczas zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej w Starostwie Powiatowym w Krośnie, dołączając do wniosku następujące dokumenty:

- projekt sieci kanalizacyjnej sporządzony przez uprawnioną osobę na aktualnej mapie do celów projektowych,
- warunki techniczne wydane przez ZWK MPGK Krosno Sp. z o.o.,
- oświadczenie inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością dla celów budowlanych (dotyczy działek objętych projektem).

Następnie Inwestor zobowiązany jest złożyć protokół z narady koordynacyjnej wraz z dokumentacją projektową do uzgodnienia branżowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (ZWK) MPGK Krosno Sp. z o.o.

Uzgodnienie następuje w formie klauzuli umieszczonej na wszystkich egzemplarzach dokumentacji. Jeden egzemplarz projektu wraz z kopią stosownych uprawnień i aktualnym zaświadczeniem o wpisie projektanta do branżowej Izby Gospodarczej pozostaje w zasobach MPGK Krosno Sp. z o.o.

5. Roboty budowlane związane z montażem rurociągów i armatury wykonywać może wyłącznie firma lub osoba posiadająca **odpowiednie uprawnienia budowlane**.
6. Przewody, o których mowa powyżej podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.
7. Włączenie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejących sieci wykonuje: Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWK) MPGK Krosno Sp. z o. o. bądź wyłoniony w drodze przetargu w MPGK Krosno Sp. z o.o. Wykonawca lub inny Wykonawca robót pod bezpośrednim nadzorem pracownika ZWK. Zgłoszenie przez Inwestora zamierzonego wykonania wciniki winno nastąpić na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta MPGK Krosno Sp. z o.o.
8. Przed zasypianiem wykopów należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane) oraz zgłosić wykonane przewody **do odbioru technicznego** w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji MPGK Krosno Sp. z o.o.

9. Do odbioru końcowego przedłożyć należy:

- 9.1. Uwierzytelnioną (właściwą klauzulą Starosty lub pisemnym oświadczeniem geodety) mapę z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

Mapa powinna zawierać:

- trasę wykonanych sieci (urządzeń) wraz z rzędnymi wysokościowymi i informacją o rodzaju przewodu, materiale oraz średnicy,
- rysunek projektu zainwentaryzowanych obiektów,
- datę wykonania inwentaryzacji,
- informację o zgodności/niezgodności przebiegu wykonanych przewodów w odniesieniu do trasy projektowanej.

- 9.2. Protokoły odbioru kolizji jeśli występują skrzyżowania nowo budowanych przewodów z istniejącymi przewodami innych branż.

10. Wykonana sieć kanalizacji sanitarnej po dokonaniu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji MPGK Krosno Sp. z o.o. ich odbioru technicznego stanowić będą własność Inwestora.


Informacje dodatkowe:

- Niniejsze warunki techniczne są ważne z załącznikiem graficznym. Okres ważności warunków technicznych upływa po dwóch latach od daty ich wydania.

- Niniejsze warunki techniczne przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.
- Warunki zasady i tryb realizacji przyłączenia określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy dostępny na stronach internetowych www.ekrosno.pl.


Dział Zarządzania Siecią ZWK

Specjalista ds. Infrastruktury Sieciowej
w Dziale Zarządzania Siecią ZWK


inż. Sławomir Zajac

**Z upoważnienia Zarządu
MPGK Krosno Sp. z o.o.**

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji


mgr inż. Marcin Kilar

Załącznik: załącznik graficzny

2157