Tabela Nr 1
Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne (Pustyny) ul. Centralna i Kościelna
zasilanego z istniejącej szafy SO-11/WO poprzez słup nr L6/1/SO-11/WO

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	6/1/SO-11/WO	7/1/SO-11/WO	8/1/SO-11/WO	9/1/SO-11/WO	10/1/SO-11/WO	11/1/SO-11/WO	1/11/1SO-11/WO ul. Kościelna	2/11/1/SO-11/WO ul. Kościelna	3/11/1/SO-11/WO ul. Kościelna	4/11/1/SO-11/WO ul. Kościelna	5/11/1/SO-11/WO ul. Kościelna	6/11/1/SO-11/WO ul. Kościelna	7/11/1/SO-11/WO ul. Kościelna	8/11/1/SO-11/WO ul. Kościelna	9/11/1/SO-11/WO ul. Kościelna	10/11/1/SO-11/WO ul. Kościelna	11/11/1/SO-11/WO ul. Kościelna	12/11/1/SO-11/WO ul. Kościelna	13/11/1/SO-11/WO ul. Kościelna	14/11/1/SO-11/WO ul. Kościelna	15/11/1/SO-11/WO ul. Kościelna	16/11/1/SO-11/WO ul. Kościelna	17/11/1/SO-11/WO ul. Kościelna	12/1/SO-11/WO	13/1/SO-11/WO	14/1/SO-11/WO	15/1/SO-11/WO	16/1/SO-11/WO	17/1/SO-11/WO	18/1/SO-11/WO	19/1/SO-11/WO	20/1/SO-11/WO	21/1/SO-11/WO	22/1/SO-11/WO	23/1/SO-11/WO	Razem
1	Oprawa LED CUDDLE 72/4000K z optyka DW, lampa w kolorze C32 (szampański)	kpl	1	1	1	1	1	1					1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
2	naświetlacz led 100W 4000K	kpl																		1					1													2
3	Oprawa LED MIZAR 48/400K w kolorze C32 (szampański)	kpl									1	1		1	1	1	1	1	1	1					1												10
4	Oprawa LED ISKRA ALFA 24/3500K w kolorze C32 (szampański) z optyką SP	kpl																			1	1	1	1													4
5	Oprawa LED ISKRA 36/3500K w kolorze C32 (szampański) z optyką DW	kpl							1	1																											2
6	Słup alumiowy typu SAL-80M anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem WR-2/1/0,95/5, słup wyposażony w gniazdko do montażu ozdób świątecznych na wyskości 3,5m	kpl		1			1	1																		1				1				1		1	7
7	Słup alumiowy typu SAL-80K anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem WR-2/1/0,95/5	kpl	1		1	1							1														1	1	1		1	1	1		1	1		12
8	Słup alumiowy typu SAL-6 anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm	kpl									1	1		1	1	1	1	1	1	1					1												10
9	Słup alumiowy typu SAL-70 anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem WR-2/1/0,95/5	kpl							1	1																											2
10	Słup alumiowy typu SAL-5 anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm	kpl																			1	1	1	1													4
11	Fundament B-50 + elementy złączne do fundamentu	kpl									1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												14
12	Fundament B-60 + elementy złączne do fundamentu	kpl							1	1																											2
13	Fundament B-70 + elementy złączne do fundamentu	kpl	1	1	1	1	1	1					1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
14	mufa ZRM-2	kpl						1							1																						2
15	Płaskownik Fe/Zn 25x4mm	m		47		46	53										62		42							60		56		48		50		48		55	55	622
16	Folia niebieska	m		30	34	38	45										20	37	27							50	28	20	37	20	47	35	32	40	43	35	35	653
17	Przewód YDY 4x1,5mm2	m	11	15	11	11	15	15	7	7	6	6	11	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6	15	11	11	11	15	11	11	11	15	11	11	15	331
18	Kabel YAKXS 4x35mm2	m		47	50	46	53	10							30		62	45	42							60	50	56	50	48	66	50	50	48	50	55	55	1023
19	Złącze IZK	kpl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35
20	Bezpiecznik topikowy 2A	szt.	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	42
21	Rura DVK fi 75	m		30	34	38	45										20	37	27							50	28	20	37	20	47	35	32	40	43	35	35	653
22	Rura DVK fi 50	m	4	3	3	3	3	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	113
23	Tabliczka "WO"+uchwyt + numeracja słupa	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35
24	Przewód Lgy 16mm2 żo	m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	17,5
25	Podwiert sterowany rurą osłonową SRS fi 75	m		10	8			10							10		30		8		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5			15	28	6	20	10	8	10			10	10	193

W wycenie ując przenumerowanie 19 istniejących słupów oświetlenia ulicznego.
Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego przy ulicy Centralnej (17 słupów Zn 10 wraz z przewodem AsXSn 2x35mm2 i linkami 2x AL35mm2 oraz 10 lamp sodowych) i zdanie na magazyn do Rejonu Energetycznego w Krośnie

Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego przy ulicy Wspólnej tj. 5 opraw sodowych stanowiących własność RE Krosno które po zdemontowaniu należy zdać na magazyn do RE Krosno ul. Hutnicza 4

Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego przy ulicy Kościelnej (na parkingu przy kościele, wokół kościowłą i przy Domu Ludowym i Strażaka w Pustynach) stanowiące własność Gminy Krościenko Wyżne (oprawy sodowe [kule] wraz ze słupami stalowymi ocynkowanymi w ilości 14kpl