Uwaga!!!!

Projektowane słupy aluminiowe SAL 6 na fundamentach betonowych i oprawami LED 36/3500 na całej długości projektowany kabel układać w rurach osłonowych typu DVK fi 75 a przekroczenie proj. linią kablową istn. utwardzonych wjazdów wykonać metodą podwiertu zastępując w tych miejscach rury DVK rurami SRS fi 75, dodatkowo przy skrzyżowaniu z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi osłaniać rurami dwudzielnymi typu PS fi 110 istniejące kable elektroenergetyczne.

LEGENDA

- słup aluminiowy SAL 6 z wysięgnikiem wraz z oprawą LED na fundamentach
- proj. linia kablowa doziemna zasilająca lampy YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej na całej długości

L7/53/1/SO-3/WO
L6/53/1/SO-3/WO
L5/53/1/SO-3/WO
L4/53/1/SO-3/WO
L3/53/1/SO-3/WO
L2/53/1/SO-3/WO
L1/53/1/SO-3/WO
istn. lampa L53/1/SO-3/WO

ul. Grunwaldzka

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Układ współrzędnych XY: "2000". Układ wysokościowy: "EVRF2007-NH"

Województwo: podkarpackie — Ks.ewid.: 17340-0540/2022
Powiat: krośnieński — Ozn. zgł. pracy: geod.: 6640.2174.2022
Gmina: Krościenko Wyżne [180706_2]
Obręb: Krościenko Wyżne [00001]
Godło mapy: 7.116.28.02.3.3

W obszarze opracowania nie.....mapa może służyć celom projektowym.

Mapa została wykonana z zeskanowanej/wektoryzowanej/innej mapy zasadniczej/innej mapy..... Mapa nie zawiera użytków/terenów/..... gruntowych. Mapa nie zawiera uzbrojenia podziemnego/nadziemnego/..... Projektowane sieci i budowle wyróżniono uproszczeniem w ewidencji gruntów. Projektowane sieci i budowle wyróżniono jednym kolorem (fioletowym). Mapa aktualna na dzień: 25.08.2022 r.

Uwzględnienie wykluczania się istniejącego w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

"GEOPLAN" S.C.
Piotr Liwosz i wspólnicy
38-458 CHORKÓWKA ul. 164
BIURO: 38-400 Krosno, ul. Grodzka 26
tel./fax: (13) 43 651 19, kom. 0-602 572 735
NIP 684-22-34-517 REGON 370507904

mgr inż. PIOTR LIWOSZ
geodeta uprawniony
wydz. przez Okręgowego Geodetę w Krośnie

Oświadczam, że zgodnie z treścią art. 81b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Organ służby geodezyjnej i kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie proc. geodezyjnych: STAROSTA KROŚNIEŃSKI

Identyfikator zgłoszenia proc. geodezyjnych: 6640.2174.2022

Wykonawca proc. geodezyjnych: GEOPLAN s.c. Piotr Liwosz i wspólnicy 38-458 Chorkówka 164

Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika proc. geodezyjnych: Piotr Liwosz Nr uprawnień 17349

Nr i data sporządzenia opisu technicznego: zawierającego wykaz zmian danych ewidencyjnych

Podpis osoby uprawnionej

OBIEKT	**Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV, oświetlenia ulicznego kablowego w miejscowości Krościenko Wyżne ul.Grunwaldzka dz. nr ewid. 2804/2**
INWESTOR	Gmina Krościenko Wyżne ul.Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne
Rodzaj Opracowania:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data opracowania: 11.2022	SKALA 1:500
Projektant:	RYS. NR 1