

Tabela Nr 1

Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Żwirowa
zasilanego ze słupa nr L18/1/SO-7/WO budowanego wg odrębnego opracowania

Lp.	Nazwa materiału	Jm.							Razem
			6/18/1/SO-7/WO (L1/WO)	5/18/1/SO-7/WO (L2/WO)	4/18/1/SO-7/WO (L3/WO)	3/18/1/SO-7/WO (L4/WO)	2/18/1/SO-7/WO (L5/WO)	1/18/1/SO-7/WO (L6/WO)	
1.	Oprawa LED ISKRA prog. ALFA 36W/4000K w kolorze C32	kpl					1		1
2.	Oprawa LED prog. ISKRA programowalna 36W/4000K w kolorze C32	kpl	1	1	1	1			4
3.	Oprawa LED CUDDLE regulowana 72W/4000K w kolorze C32 optyka T2	kpl						1	1
4.	Słup aluminiowy typu SAL-60 anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu zabezpieczony elastomerem z wysięgnikiem WR-4/1/0,5/5	szt.	1	1	1	1			4
5.	Słup aluminiowy typu SAL-60 anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu zabezpieczony elastomerem	szt.					1		1
6.	Słup aluminiowy typu SAL-90M anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu zabezpieczony elastomerem z wysięgnikiem WR 2/1/0,95/5	szt.						1	1
7.	Fundament B-70 + elementy łączne do fundamentu	szt.						1	1
8.	Fundament B-60 + elementy łączne do fundamentu	szt.	1	1	1	1	1		5
9.	Płaskownik Fe/Zn 25x4mm	m		36		49	55		140
10.	Folia niebieska	m	19	30	40	35	40		164
11.	Przewód YDY 4x1,5mm ²	m	7	7	7	7	6	11	45
12.	Kabel YAKXS 4x35mm ²	m	27	36	47	49	55		214
13.	Złącze IZK	kpl	1	1	1	1	1	1	6
14.	Bezpiecznik topikowy 2A	szt.	1	1	1	1	1	1	6
15.	Rura DVK fi 75	m	19	30	40	35	40		164
16.	Rura DVK fi 50	m	3	3	3	3	3	1	16
17.	Tabliczka "WO"+uchwyt	szt.	1	1	1	1	1	1	6
18.	Przewód Lgy 16mm ² żo	m	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,8
19.	Rura osłonowa SRS fi 75	m				7	7		14