



Uwaga!!!!
Projektowane słupy aluminiowe SAL na fundamentach betonowych i oprawami LED na całej długości projektowanej kabli układać w rurach osłonowych typu DVK fi 75 a przekroczenie proj. linii kablowej istn. utwardzonych wjazdów wykonać metodą podwierzchni zastąpić w tych miejscach rury DVK rurami SRS fi 75, dodatkowo przy skrzyżowaniu z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi osłaniać rurami dwudzielnymi typu PS fi 110 istniejące kable elektroenergetyczne.

- LEGENDA**
- skłup aluminiowy SAL z wysięgnikiem wraz z oprawą LED na fundamentach
 - - - - - proj. linia kablowa doziemna zasilająca lampy YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej na całej długości

OBIEKT	Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV, o wietli ulic, drogi powiatowej P1967 dz. nr 1059/2 - ul. Marynkowska i P. 1971 dz. nr 2157 - ul. Północna w miejscow. Kroćlenko Wyżne
INWESTOR	Gmina Kroćlenko Wyżne ul. Południowa 9 38-422 Kroćlenko Wyżne
Rodzaj Opracowania:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data opracowania:	11.2022
Opracował:	SKALA 1:500 RYS. NR 1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Układ współrzędnych XY: "2000", Układ wysokościowy: "EUREF 2007-NH"
Województwo: podkarpackie
Powiat: krośnicki
Gmina: Kroćlenko Wyżne (680706.21)
Obręb: Kroćlenko Wyżne (10000)
Godło mapy: 7.17.28.22.4.3

Oświadczam, że opierałem się na danych technicznych i pomiarach, które otrzymałem od inwestora, a także na własnych pomiarach i obserwacjach terenowych. Wyrażam zgodę na wykorzystanie niniejszego projektu do celów określonych w umowie. Projektant: **GEOPLAN s.c.** NIP: 680-054-054, KRS: 0000000000, REGON: 140904000, Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie XII, XII KRS: 0000000000, XII REGON: 140904000. Data: 11.2022 r.

"GEOPLAN" s.c.
ul. Kopalinowa 10
38-422 Kroćlenko Wyżne
NIP: 680-054-054, KRS: 0000000000, REGON: 140904000
mgr inż. POTRZYWOSZ
mgr inż. POTRZYWOSZ
mgr inż. POTRZYWOSZ