

Tabela Nr 2
Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustyny ul. Dukielska
zasilanego z proj. słupa nr L11/1/SO-10/WO

Lp.	Nazwa materiału	Jm.											Razem
			L12/1/SO-10/WO	istn. słup wirowany L20/1/SO-10/WO	L13/1/SO-10/WO	L14/1/SO-10/WO	L15/1/SO-10/WO	L16/1/SO-10/WO	L17/1/SO-10/WO	L18/1/SO-10/WO	L19/1/SO-10/WO	od L20 do L29/1/SO-10/WO	
1	Oprawa LED CUDDLE 72/4000 regulowana w kolorze C45 z optyką typu DW	szt.										10	10
2	wysięgnik ocynkowany długości 1,5m na słup ŻN	kpl										3	3
3	wysięgnik ocynkowany długości 1,5m na słup wirowany	kpl										7	7
4	Oprawa LED ISKRA programowalna 36W/3500K w kolorze C32 z optyką typu T3	kpl	1		1	1	1	1	1	1	1		8
5	Słup aluminiowy typu SAL-50 anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu zabezpieczony elastomerem z wysięgnikiem WR-4/1/0,5/5 zakończenie kulką	kpl	1										1
6	Słup aluminiowy typu SAL-65 anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu zabezpieczony elastomerem z wysięgnikiem WR-4/1/0,5/5 zakończenie kulką	kpl			1	1	1	1	1	1	1		7
7	Fundament B-51 + elementy złączne do fundamentu	kpl	1										1
8	Fundament B-60 + elementy złączne do fundamentu	szt.			1	1	1	1	1	1	1		7
9	Plaskownik Fe/Zn 25x4mm	m	27	40	60		58		50		55		290
10	Folia niebieska	m	20	30	40	35	38	20	20	30	35		268
11	Przewód YDY 3x2,5mm2	m										30	30
12	Przewód YDY 4x1,5mm2	m	7		7	7	7	7	7	7	7		56
13	Kabel YAKXS 4x35mm2	m	27	55	60	60	58	55	50	50	55		470
14	Złącze IZK	kpl	1		1	1	1	1	1	1	1		8
15	Bezpiecznik topikowy 4A	szt.	1		1	1	1	1	1	1	1		8
16	Rura DVK fi 75	m	20	30	40	35	38	20	20	30	35		268
17	Rura DVK fi 50	m	3		3	3	3	3	3	3	3		24
18	Rura SRS fi 75 podwiert	m		6	10	10	10	25	20	10	10		101
19	rura osłonowa BE fi 50	m		3									3
20	uchwyt słupowy na rurę (słup wirowany)	szt.		3									3
21	uchwyt słupowy na kabel (słup wirowany)	szt.		5									5
22	uchyt odciągowy SO	szt.		1									1
23	ograniczniki przepięć ASA 0,5/5	szt.		1									1
24	zacisk jednostronnie przebijający	szt.		2									2
25	kamień łamany - łłuczeń	m3			1,4	1,3	1,1	0,8	1	1,1	1,1		7,8
26	kamień łamany - kliniec	m3			0,95	0,9	0,75	0,5	0,6	0,75	0,75		5,2
27	tabliczka metalowa z numerem słupa + taśma cot	kpl										10	10
28	skrzynka słupowa ZK-0 z rozłącznikiem RBK-00 i władka topikowa typu WTN 00 16A	kpl		1									1
29	Tabliczka "WO"+uchwyt	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
30	Przewód Lgy 16mm2 2o	m	0,3	4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		6,4

demontaż istniejących lamp sodowy stanowiących własność Gminy Krościenko Wyżne - 10 lamp
demontaż istniejących lamp sodowy stanowiących własność RE Krosno - 3 lampy