

Tabela Nr 1

Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Polna  
zasilanego z szafy SO-7/WO

Lp.	Nazwa materiału	Jm.									Razem
			1/36/2/SO-7/WO	2/36/2/SO-7/WO	3/36/2/SO-7/WO	4/36/2/SO-7/WO	5/36/2/SO-7/WO	6/36/2/SO-7/WO	7/36/2/SO-7/WO	8/36/2/SO-7/WO	
1	Oprawa LED ISKRA ALFA 36W/3500K w kolorze C32 z optyką typu SP	kpl							1	1	2
2	Oprawa LED ISKRA programowalna 36W/3500K w kolorze C32 z optyką typu T3	kpl	1	1	1	1	1	1			6
3	Słup aluminiowy typu SAL-60 anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu zabezpieczony elastomerem	kpl							1	1	2
4	Słup aluminiowy typu SAL-60 anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu zabezpieczony elastomerem z wysięgnikiem WR-4/1/0,5/5	kpl	1	1	1	1	1	1			6
5	Fundament B-60 + elementy złączne do fundamentu	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	8
6	Płaskownik Fe/Zn 25x4mm	m	49		45		42		37	12	185
7	Folia niebieska	m	17	40	38	27	30	30	18	6	206
8	Przewód YDY 2x2,5mm <sup>2</sup>	m	7	7	7	7	7	7	6	6	54
9	Kabel YAKXS 4x35mm <sup>2</sup>	m	49	47	45	47	42	46	37	12	325
10	Złącze IZK	kpl	1	1	1	1	1	1	1	1	8
11	Bezpiecznik topikowy 4A	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	8
12	Rura DVK fi 75	m	17	40	38	27	30	30	18	6	206
13	Rura DVK fi 50	m	2	3	3	3	3	3	3	2	22
14	Tabliczka "WO"+uchwyt	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	8
15	Przewód Lgy 16mm <sup>2</sup> żo	m	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,4
16	Podwiera rurą osłonową SRS fi 75	m	25			13	5	8	12		63
17	Rura osłonowa dwudzielna PF fi 75 niebieska	m		26	38	15					79