

Tabela Nr 1

Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Szkolna zasilanego z istn. szafy SO-2/WO -lampa L18/SO-2/WO

Lp.	Nazwa materiału	Jm.												Razem	
			ist. L18/SO-2/WO	L22/SO-2/WO	L23/SO-2/WO	L24/SO-2/WO	L25/SO-2/WO	L27/SO-2/WO	L28/SO-2/WO	L29/SO-2/WO	L30/SO-2/WO	L31/SO-2/WO	L32/SO-2/WO		L33/SO-2/WO
1	Oprawa LED ISKRA 24/4000K w kolorze C32 z optyką typu T3	kpl					1	1	1	1	1	1	1	8	
2	Oprawa LED MIZAR 48W/3500K w kolorze C45	kpl		1	1	1								3	
3	Stup aluminiowy typu SAL-60 anodowany oksydowany kolor C-45 od spodu zabezpieczony elastomerem	kpl		1	1	1								3	
4	Stup aluminiowy typu SAL-65 anodowany oksydowany kolor C-32 od spodu zabezpieczony elastomerem z wysięgnikiem WR-4/1/1,0/5	kpl					1	1	1	1	1	1	1	8	
5	Fundament B-60 + elementy złączne do fundamentu	szt.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
6	Płaskownik Fe/Zn 25x4mm	m			37	18	42	47		40	52		43	42	321
7	Folia niebieska	m		5	30	18	30	40	30	33	40	30	30	35	321
8	Przewód YDY 4x1,5mm ²	m		7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	85
9	Kabel YAKXS 4x35mm ²	m		40	37	40	42	47	37	40	52	37	43	42	457
10	Złącze IZK	kpl		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
11	Bezpiecznik topikowy 2A	szt.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
12	Rura DVK fi 75	m			30	18	30	40	30	33	40	30	30	35	316
13	Rura DVK fi 50	m	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
14	Rura SRS fi 75 podwiert	m		32		10	5			5		6			58
15	Tabliczka "WO"+uchwyt	szt.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
16	Przewód Lgy 16mm ² 2o	m		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,3
17	kamień łamany - tłuczeń (warstwa 10cm)	m3		0,6	0,6					0,5	1			1	3,7
18	kamień łamany - kliniec (warstwa 5cm)	m3		0,6	0,6					0,5	1			1	3,7