

Budynek Domu Ludowego
- Pustynny

SCHEMAT INSTALACJI C.O.
STAN PROJEKTOWANY

LEGENDA:

- G - instalacja gazowa
- ZO - zawór odcinający
- ZO-nz zawór odcinający normalnie zamknięty
- TR - zawór trójdrogowy
- ZZ - zawór zwrotny
- FS - filtr siatkowy
- FM - filtr magnetyczny
- Po - pompa obiegowa
- NWCW - naczynie wzbiorcze do CWU
- NWCO - naczynie wzbiorcze do C.O.
- FO - filtrododmulnik
- ZBW - zbiornik buforowy CWU
- SUW - stacja uzdatniania wody
- ST - sterownik
- Odp - odpowietrznik automatyczny
- ZBe - zawór bezpieczeństwa
- ZB - zasobnik buforowy 300 l
- ⊕ - termometr / manometr
- zasilanie C.O.
- powrót C.O.
- instalacja wody ciepłej
- instalacja gazowa
- obieg termodynamiczny
- instalacja wody zimnej
- przewody zasilające i sterownicze
- istniejące elementy instalacji
- istniejące elementy instalacji do demontażu

INWESTYCJA	Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zeroemisyjnego źródła ciepła - pompa ciepła w użytkowanym domu ludowego w Pustynach		
ADRES BUDOWY	Pustynny, dz. nr 5119/2		
INWESTOR	Gmina Krośnice Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krośnice Wyżne		
	Sanitarna		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat instalacji - stan projektowany		
PROJEKTANT	KRZYSZTOF KIELTYKA UPR. NR PDK/0267/POOS/13	DATA: 10.2022r. SKALA	Nr rysunku: S5

