



Gmina Krościenko Wyżne

ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
www.kroscienkowyzne.pl, e-mail: urzadz@kroscienkowyzne.pl, NIP 6842384257, REGON 370440577

WGOŚ.IV.271.3.4.2023

Krościenko Wyżne, 2023-04-17

Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa instalacji OZE w tym indywidualnych zeroemisyjnych źródeł ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Krościenko Wyżne”

Ogłoszenie BZP nr 2023/S 051-149858 z dnia 13/03/2023

**Identyfikator postępowania w portalu e-Zamówienia:
ocds-148610-8cf0f7f3-bd7c-11ed-b311-9aae6ad31be8**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), wpłynęły zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie jak poniżej:

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuści optymalizatory o następujący parametrach:

- a. Moc 700 W
- b. Maksymalne napięcie 80V
- c. Zakresie napięcia 16-80 V
- d. Maksymalny prąd 15A

Odpowiedź:

Dopuszczę pod warunkiem sprawdzenia kompatybilności z zastosowanym inwerterem i modułami.

Sprawę prowadzi:
Mariusz Lorens
tel. 13 43 151 90 wew. 16


mgr Mateusz Liput