



Gmina Krościenko Wyżne

ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
www.kroscienkowyzne.pl, e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl, NIP 6842384257, REGON 370440577

Krościenko Wyżne, 2023-04-20

WGOŚ.IV.271.3.4.2023

Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa instalacji OZE w tym indywidualnych zeroemisyjnych źródeł ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Krościenko Wyżne”

Ogłoszenie BZP nr 2023/S 051-149858 z dnia 13/03/2023

**Identyfikator postępowania w portalu e-Zamówienia:
ocds-148610-8cf0f7f3-bd7c-11ed-b311-9aae6ad31be8**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), wpłynęły zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie jak poniżej:

Pytanie 1.

Wg. Schematu dołączonego do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły podstawowej/Gimnazjum. Jedynie instalacja zasilająca gimnazjum ma zaprojektowane wyłączniki PROJOY w liczbie 3 sztuk natomiast dla instalacji zasilającej budynek szkolny nie ma przewidzianych wyłączników. Czy Zamawiający potwierdza, że wyłączniki PROJOY projektowane są tylko dla budynku gimnazjum?

Odpowiedź:

Dla części gimnazjum założenie projektowe zakładało, że zarówno generator, jak i inwerter będą zamontowane poza budynkiem, więc przewodu DC będące pod napięciem nie wejdą do wnętrza budynku, stąd brak rozłącznika. W przypadku generatora zamocowanego na dachu szkoły inwerter będzie zamontowany już pod dachem, no chyba, że wykonawca zamontuje inwerter na elewacji od strony sali gimnastycznej, wówczas nie będzie konieczne stosowanie wyłącznika poż również dla szkoły.

Założenie jest takie aby po zadziałaniu na wyłącznik poż. żadne napięcie nie wchodziło do budynku.

Sprawę prowadzi:
Mariusz Lorens
tel. 13 43 151 90 wew. 16

mgr Mateusz Liput