



Gmina Krościenko Wyżne

ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, tel. 13 43 151 90, fax. 13 43 168 60
www.kroscienkowyzne.pl, e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl, NIP 6842384257, REGON 370440577

WGOŚ.IV.271.3.4.2023

Krościenko Wyżne, 2023-04-21

Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa instalacji OZE w tym indywidualnych zeroemisyjnych źródeł ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Krościenko Wyżne”

Ogłoszenie BZP nr 2023/S 051-149858 z dnia 13/03/2023

**Identyfikator postępowania w portalu e-Zamówienia:
ocds-148610-8cf0f7f3-bd7c-11ed-b311-9aae6ad31be8**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), wpłynęły zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania jak poniżej:

Pytanie 1.

Czy w przypadku pomp ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem Zamawiający dopuszcza zasobniki cwu o większej pojemności?

Odpowiedź:

Tak, nie więcej jednak jak 15 % pojemności.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę grubości izolacji przewodów cwu i co na 30mm? Nie widzimy podstaw do stosowania większych średnic.

Odpowiedź:

Izolację należy wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pytanie 3.

W budynku DL Pustyny, ze względu na ograniczoną ilość miejsca zamawiający przewidział wiszący bufor co. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z buforem zintegrowanym z zasobnikiem cwu?

Odpowiedź:

Dopuszcza się pompę ciepła ze zintegrowanym buforem.

Pytanie 4.

W przypadku zasobników cwu o pojemności 300L zamawiający przewidział węzownice o pojemności 3,5 m². Czy zamawiający dopuści węzownice o mniejszej pojemności, jeśli będzie dostosowana do wymogów montowanej pompy ciepła?

Odpowiedź:

Powierzchnia węzownicy nie zależy od pojemności zasobnika CWU i jej minimalna powierzchnia ma być przyjęta zgodnie z projektem.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuszcza zasobniki cwu o grubości izolacji 50mm?

Odpowiedź:

Tak, przy zachowaniu współczynnika przewodzenia ciepła max. 0,035 W/mxK.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuszcza bufory o grubości izolacji 50mm?

Odpowiedź:

Tak, przy zachowaniu współczynnika przewodzenia ciepła max. 0,035 W/mxK.

Pytanie 7.

Prosimy o rezygnację z zapisu „Zasilanie jednostki zewnętrznej prądem trójfazowym o napięciu 400 V.” W części pomp ciepła, szczególnie o mniejszych mocach, zostało przewidziane zasilanie jednofazowe, co nie wpływa na wydajność pompy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie. Jeśli Wykonawca zastosuje pompę ciepła spełniającą wszystkie projektowane warunki, w tym również wymagania br. elektrycznej, taka pompa może zostać zastosowana

Pytanie 8.

W projekcie przewidziano pompy ciepła typu split. Prosimy o dopuszczenie jako rozwiązanie równoważne pomp typu monoblok wyposażone w zabezpieczenie antyzamrozeniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania pompy typu monobok z zabezpieczeniem antyzamrozeniowym.

Pytanie 9.

Prosimy, aby podczas weryfikacji zgodności pomp ciepła z projektem pominąć parametr mocy nominalnej. Zachowując pozostałe parametry charakterystyczne urządzenia przewidziane w projekcie, parametr moc nominalna nie wpływa na wydajność pompy.

Odpowiedź:

Parametr mocy stanowi jeden z elementów opisu urządzenia i uzależniony on jest od parametrów pracy. Należy przede wszystkim brać pod uwagę moce pomp ciepła wynikające z pracy przy charakterystycznych parametrach temperatur (w tym w szczególności dolnego źródła ciepła)

Pytanie 10.

Prosimy o weryfikację parametrów doboru pomp ciepła w budynku DL Krościenko. Parametr określający poziom hałasu jednostki zewnętrznej w odległości 5 m w znacznym stopniu ogranicza dobór urządzenia. Biorąc pod uwagę dużą odległość montowanych jednostek od granicy działki wnosimy o pominięcie tego parametru.

Odpowiedź:

Należy przyjąć zasadę, że poziom hałasu db(A) na granicy działki sąsiedniej nie wyniesie więcej 40 db(A). Możliwe jest zastosowanie urządzeń o wyższej emisji hałasu stosując jednak np. lokalne przegrody tłumiące hałas do wymaganej wartości.